

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕНЗИНОВОЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

AYERBE

AY 24000T VE 380/220В



-
- высококачественный бензиновый двигатель внутреннего сгорания Vanguard;
 - надежный генератор переменного тока LINZ;
 - глушитель -9дБ;
 - топливный бак большой емкости;
 - удобный тележечный комплект;
 - возможность подключения системы автоматического запуска;
 - комплект заземления;
 - автоматический выключатель;
 - розетки для подключения нагрузки;
 - масляный, воздушный и топливный фильтры;

ШТАМП ПРОДАВЦА

Оглавление

1. Введение
2. Назначение и условные обозначения генераторов AYERBE
3. Технические и эксплуатационные характеристики AY 24000T VE
4. Комплектация электроагрегата
5. Устройство и работа электроагрегата
 - 5.1 Двигатель
 - 5.2 Генератор переменного тока
6. Хранение и консервация
7. Дополнительные запасные части
8. Маркировка электроагрегата
9. Транспортировка
10. Безопасность
11. Установка
12. Подготовка к работе
 - 12.1 Общие указания
 - 12.2 Заправка двигателя маслом
 - 12.3 Заправка топливного бака
 - 12.4 Запуск электроагрегата
 - 12.5 Подключение электропотребителей
 - 12.6 Останов двигателя
13. Техническое обслуживание электроагрегата
 - 13.1 Замена масла в двигателе
 - 13.2 Замена воздушного фильтра
 - 13.3 Замена топливного фильтра
 - 13.4 Замена свечей зажигания
14. Гарантийный талон
15. Регистрация проведения регламентных работ

1. Введение

Благодарим Вас, что остановили свой выбор на бензиновой генераторной установке AYERBE AY 24000T VE.

Эта инструкция является основным документом, позволяющим пользователю найти ответы на большинство вопросов и обеспечить длительный и безопасный срок службы Вашего электроагрегата.

Электроагрегат AY 24000T VE является высокотехнологичным, качественным устройством с простыми органами управления и исчерпывающими средствами защиты. Однако правильная и безопасная эксплуатация, а также своевременное проведение регламентных работ может гарантировать длительную работу устройства.

Внимательно изучите данную инструкцию и строго следуйте рекомендациям, приведенным в ней. Не допускайте до эксплуатации лиц, не имеющих соответствующей квалификации и детей.

В случае возникновения вопросов связанных с работой электрогенератора обращайтесь сервисный центр организации (см. оборот титульного листа).

Данные в инструкции приведены на настоящий момент. Внешний вид и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

2. Назначение и условные обозначения генератора AYERBE

Бензиновая генераторная установка AYERBE AY 24000T VE предназначена для использования в качестве автономного источника электрической энергии, напряжением 380В, 50Гц.

Таблица 1: Условные обозначения электроагрегата.

AY 24000T VE	
AY	Производитель AYERBE (Испания)
Мощность	
24000	Максимальная мощность в резервном режиме, ВА
Количество фаз генератора переменного тока	
T	трехфазный
Двигатель	
V	Vanguard
Тип запуска двигателя	
E	Электрический стартер

3. Технические и эксплуатационные характеристики AY 24000T VE

Основные технические характеристики представлены в Таблице 2:

Таблица 2: Технические характеристики AY 24000T VE

AY 24000T VE		
Наименование параметра	Ед. измерения	Значение параметра
Максимальная мощность– 380В	кВА/кВт	24/19
Максимальная мощность– 220В	кВА/кВт	7.6/5
Двигатель <i>Vanguard V-TWIN 35HP</i>		
Топливо		Бензин АИ-92
Охлаждение двигателя		воздушное
Тип двигателя		четырёхтактный
Регулятор оборотов		механический
Рабочий объем двигателя	см ³	993
Мощность двигателя	л.с.	35
Объем масляной системы двигателя	л	2,3
Количество цилиндров		2
Расположение цилиндров		V - образное
Диаметр цилиндра	мм	85.6
Ход поршня	мм	86.6
Расход топлива (75% нагрузка)	л/ч	4.1
Число оборотов двигателя	об/мин	3000
Генератор переменного тока <i>LINZ E1S13M E/2</i>		
Количество фаз		3
Количество полюсов		2
Выходное напряжение	В	380/220
Коэффициент мощности (cos Ф)		0,8
Возбуждение генератора		самовозбуждение
Токоусъемники		щеточный
Количество опорных подшипников		1
Розетки		3P+N+E (PKF 621 32A)– 1шт 1P+N+E (16A)– 3шт
Степень защиты генератор		IP21
Конструктивные особенности		
Конструктивная реализация		Открытая на раме
Колеса		Да
Тип запуска		Электростартер
Емкость топливного бака	л	25
Счетчик часов наработки двигателя		Да
Уровень шума	дБ	77
Автоматический выключатель	трехполюсный	32А
Диапазон рабочих температур	°С	-40...+50
Относительная влажность воздуха		98%
Габаритные размеры, ДхШхВ с колесами	мм	1010x800x800
Вес	кг	180

Данные технические характеристики приведены для нормальных климатических условий эксплуатации: температура окружающей среды 20°С, относительная влажность 98%.

4. Комплектация электроагрегата

Бензиновая генераторная установка представляет собой сборку бензинового двухцилиндрового двигателя с генератором, путем соединения конического вала двигателя с ротором генератора. Установка крепится на стальную раму через вибрационные подушки. Топливный бак монтируется на стальные кронштейны к раме электроагрегата и находится над генератором переменного тока.

В состав электроагрегата входит:

- Бензиновая генераторная установка AY 24000T VE установленная на колесную металлическую раму с панелью управления (счетчик моточасов, одна трехфазная розетка, три однофазные бытовые розетки, автоматический выключатель 32А, УЗО);
- Ключи электрического стартера – 2шт;
- Штырь электрозаземления с соединительным проводом.

В состав электроагрегата НЕ входит:

- Аккумуляторная батарея (АКБ);

Также для электроагрегата AY 24000T VE пользователь может приобрести:

- Гибкий металлорукав отвода выхлопных газов;
- Переходник с выхлопной трубы к металлорукаву;
- Систему автоматического запуска.

Расположение основных узлов смотрите на Рисунке 1




Рис. 1

5. Устройство и работа электроагрегата

5.1 Двигатель

Двигатель двухцилиндровый, карбюраторный, четырехтактный, воздушного охлаждения с бесконтактной системой зажигания. В блоке двигателя установлен датчик уровня масла.

ПРОВЕРЯЙТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА ПРИ КАЖДОМ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ!

Масло в двигатель заливается через заливную горловину (Рис.1), сливается через отверстие для слива масла. Уровень масла проверяется масляным щупом.

Двигатель оборудован всережимным регулятором оборотов двигателя. Заводские настройки фиксируют и пломбируют на 3000 об/мин.

Карбюратор двигателя имеет топливный соленоид, который находится открытым при работе электроагрегата. Питание топливного соленоида 12В постоянного тока.

Топливо в двигатель подается из топливного бака, через топливный фильтр, установленный на гибком топливопроводе. На топливном баке установлен кран, перекрывающий подачу топлива, заливная горловина и поплавковый датчик уровня топлива.

Подача воздуха в двигатель происходит через воздушный фильтр (Рис.1).

Глушитель уменьшает уровень шума выхлопных газов. В глушителе установлен искрогаситель. Глушитель имеет кожух для защиты от получения ожогов.

Двигатель оборудован электрическим стартером, который приводит в движение маховик двигателя при подаче на него постоянного напряжения 12В. Напряжение на втягивающее реле стартера подается от АКБ через замок зажигания. Во время работы АКБ заряжается от зарядного устройства двигателя.

Двигатель оборудован принудительной воздушной вентиляцией. Вентилятор установлен на вал двигателя и закрыт кожухом с направляющими отверстиями.

5.2 Генератор переменного тока

Генератор переменного тока, с одним опорным подшипником, трехфазный, двухполюсный, щеточный, с системой самовозбуждения.

Генератор имеет принудительную воздушную систему охлаждения. На вал двигателя устанавливается вентилятор, в торце генератора пластиковая крышка с перфорацией для прохождения воздуха.

Съем напряжения с генератора происходит с помощью проводов в пластиковом гофро-рукаве в распределительный блок. Распределительный блок имеет счетчик моточасов, трехфазную розетку, три однофазные розетки, автоматический выключатель, УЗО.

6. Хранение и консервация

Электроагрегат АУ 24000Т VE поставляется без консервации и готовым к использованию.

Хранение генераторной установки осуществляется в сухих вентилируемых помещениях, при температуре окружающей среды от -50 до +50°C и относительной влажности воздуха 98%.

Двигатель следует хранить не более одного года.

Процесс консервации детально описан в Инструкции по эксплуатации к двигателю.

7. Дополнительные запасные части

Запчасти Вы можете приобрести позвонив представителю (см. оборотную сторону титульного листа).

8. Маркировка электроагрегата

Электроагрегат имеет :

- Наклейку с указанием наименования производителя и модели генератора;
- Табличку с указанием модели электроагрегата, мощности и серийного номера изделия.

9. Транспортировка

Электроагрегат оснащен тележечным комплектом для перемещения его на небольшие расстояния одним человеком.

Транспортировку, такелажные работы, крепление и перемещение электроагрегата необходимо выполнять в соответствии с правилами транспортирования тем или иным транспортным средством. При этом:

- Подъем электроагрегата осуществляется за верхние точки рамы;
- Генератор должен быть защищен от механических повреждений;
- Закрепить электроагрегат;
- Закрыть топливный кран.

Транспортировка производится при температуре окружающей среды от -50 до +50°C, относительной влажности 98%

10. Безопасность

Перед использованием внимательно изучите данную инструкцию!



Бензин и его пары чрезвычайно огнеопасны!



Воспламенение или взрыв могут привести к сильным ожогам или смертельному исходу!

При добавлении топлива

- Не курите вблизи электроагрегата;
- Прежде чем открыть крышку топливного бака, выключите двигатель и дайте ему остыть в течение, по крайней мере, 2 минут;
- Заполняйте топливный бак, либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении;
- Не допускайте переполнения топливного бака. Для допущения расширения бензина, не заполняйте выше нижней части горловины топливного бака;
- Вблизи бензина и в зоне его испарений не должно быть искр, открытого пламени, нагревателей и других источников воспламенения;
- Регулярно проверяйте топливопроводы, бак, крышку и фитинги на наличие трещин и утечек. При необходимости замените;
- В случае пролива топлива дождитесь его полного испарения, прежде чем запустить двигатель.

При запуске двигателя

- Убедитесь, что свеча зажигания, глушитель, крышка топливного бака и воздушный фильтр находятся на своих местах и надежно закреплены;
- Не касайтесь высоковольтного провода;
- Не проверяйте искру на вынудной свече зажигания;

При эксплуатации оборудования

- Не оставляйте работающий генератор без присмотра;
- Не ставьте ничего на электроагрегат;
- Не накрывайте электроагрегат во время работы, подождите пока остынут глушитель и цилиндры;
- Все кожухи и экраны, предусмотренные конструкцией, должны быть установлены;
- Проведите внешний осмотр перед запуском на предмет надежности крепления и целостности частей и проводов;
- Не наклоняйте электроагрегат на угол, при котором может пролиться бензин;

- Не перемещайте рычаг воздушной заслонки в закрытое положение для остановки двигателя;
- Никогда не запускайте и не эксплуатируйте двигатель без установленного воздушного фильтра;

При транспортировке

- Транспортируйте электроагрегат с пустым топливным баком или закрытым краном подачи топлива

При хранении в топливном баке

- Во избежании воспламенения паров бензина храните его вдали от котлов, печей, водонагревателей и прочих приборов, в которых используется горелка или иной источник воспламенения

⚠ ВНИМАНИЕ!



При запуске двигателя происходит образование искры! Образование искры может вызвать воспламенение горючих газов.



Это может привести к взрыву и пожару.

- Не запускайте двигатель в том месте, где происходит утечка природного или сжиженного газа;
- Не используйте пусковые жидкости в аэрозольной упаковке, так как их пары огнеопасны

⚠ ВНИМАНИЕ!



Выхлопные газы содержат окись углерода – бесцветный и не имеющий запаха ядовитый газ. Вдыхание окиси углерода (угарного газа) может вызвать рвоту, потерю сознания или смерть.

- Запускайте и эксплуатируйте электроагрегат вне помещения;
- При работе электроагрегата в помещении обеспечьте отвод выхлопных газов.

⚠ ВНИМАНИЕ!



Вращающиеся детали могут войти в контакт с руками, ногами, волосами, одеждой и ее аксессуарами или захватить их. Это может привести к травматической ампутации или тяжелым рваным ранам.

- Не эксплуатируйте оборудование без установленных защитных приспособлений;
- Не допускайте ударов по электроагрегату;
- Не приближайте руки и ноги к вращающимся деталям;
- Подвязывайте длинные волосы и снимайте ювелирные изделия;
- Не носите свободную одежду, болтающиеся шнурки или предметы, которые могут быть захвачены движущимися деталями.

⚠ ВНИМАНИЕ!



Во время работы двигателя выделяется тепло. Детали двигателя, в особенности глушитель, становятся очень горячими. Прикосновение к ним может привести к сильным ожогам. Воспламеняемые материалы могут загореться.

- Дайте глушителю, цилиндрам и ребрам цилиндров остыть прежде чем дотрагиваться до них;
- Не охлаждайте двигатель водой;
- Очистите зону вокруг глушителя от скопившегося воспламеняемого мусора;

ВНИМАНИЕ!



Случайное образование искры может привести к пожару или поражению электрическим током.



Случайный запуск может привести к захватыванию, травматической ампутации различных частей тела или образованию рваных ран.

Перед выполнением регулировок или ремонта:

- Не мойте электрогенератор, но держите в чистоте;
- Отсоедините провод свечи зажигания и удалите его от свечи;
- Отсоедините отрицательный вывод аккумулятора;
- Используйте только подходящие инструменты;
- Не меняйте настройку пружины, тяг или других деталей регулятора для увеличения частоты работы двигателя;
- Запасные части должны быть идентичные и устанавливаться на то же самое место, что и первоначальные детали
- Не ударяйте по маховику молотком или твердым предметом, т.к. маховик может позже разорваться во время эксплуатации.

При проверке системы зажигания

- Используйте разрешенный тестер системы зажигания;
- Не проверяйте искру с вынутой свечой зажигания.

ВНИМАНИЕ!

- Строго придерживайтесь «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок»;
- Обслуживающий персонал должен иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности;

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

- Заземлите электроустановку (проверьте качество заземления);
- Не касайтесь токоведущих частей;

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации электроагрегата следуйте и с аккуратностью выполняйте все выше перечисленные требования, а также обращайтесь внимание на безопасность из понятий здравого смысла и инстинкта самосохранения!

11. Установка

Генераторную установку необходимо устанавливать на горизонтальную твердую поверхность. Место установки должно обеспечивать:

- Проход со всех сторон не менее 1м;
- Возможность заправки топливом;
- Условия для охлаждения;
- Отвод выхлопных газов.

12. Подготовка к работе

12.1 Общие указания

Перед каждым запуском необходимо произвести подготовительные работы

- Произвести внешний осмотр генератора: проверить все крепления, наличие трещин в изоляции проводов, состояние двигателя (если необходимо очистить двигатель от грязи), отсутствие отсоединенных частей двигателя и свободных проводов.
- Проверить наличие масла в картере двигателя с помощью щупа. При необходимости долить масло.
- Проверить наличие топлива в топливном баке. При необходимости заправить.
- Заземлить генератор.
- Отключить автоматический выключатель.
- Подключить нагрузку к розетке электроагрегата.
- Подключить аккумуляторную батарею.

12.2 Заправка двигателя маслом

Проверку уровня масла производят с помощью масляного щупа (см. Рис.2 указатель E). Вытащите щуп, протрите его ветошью, опустите его обратно в двигатель. Достаньте щуп и проверьте уровень как на рисунке 3 указатель B. При недостаточном количестве масла долейте масло через заливную горловину с помощью воронки (см. Рис.2 указатель F) периодически проверяя уровень. Уровень масла проверяйте на холодном двигателе. Верните щуп на место и закройте заливную горловину.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Двигатель имеет датчик уровня масла в двигателе, однако это не освобождает оператора от проверки уровня масла перед запуском. Поломки, связанные с работой двигателя без масла не считаются гарантийным случаем!




Рис.2




Рис.3

Рекомендации по выбору масла:

Очень важно выбрать подходящее для двигателя масло. Используйте Рисунок 4 для выбора масла.

Использование масла 10W-30 при температурах выше 27°C приведет к повышенному потреблению масла. Проверяйте уровень масла в двигателе.




Рис. 4

12.3 Заправка топливного бака

Для хорошей и бесперебойной работы двигателя заливайте только рекомендуемое топливо. В качестве топлива используется неэтилированный бензин, октановым числом не ниже 86 (рекомендуем АИ-92).

Объем топливного бака – см. Таб.2



Рис.5

Открутите крышку горловины топливного бака (см. Рис.5) и с помощью воронки залейте рекомендуемое топливо в бак. С помощью указателя уровня топлива отслеживайте количество заливаемого топлива, во избежание переливания. Закройте крышку топливного бака.

12.4 Запуск электроагрегата

Проверьте, что автоматический выключатель находится в выключенном положении.

Откройте топливный кран, который находится снизу бензобака. Потяните привод воздушной заслонки (см. Рис.6 указатель С) на себя до упора. Если двигатель горячий или температура окружающего воздуха высока, рукоятку заслонки не следует вытягивать. Поверните ключ зажигания (см. Рис.6 указатель Е) по часовой стрелке один раз – включится зажигание. Второй поворот ключа включит электрический стартер. Удерживайте ключ в таком положении до момента запуска двигателя. Отпустите ключ, он вернется в предыдущее положение самостоятельно. Постепенно убирайте рукоятку заслонки в первоначальное положение.




Рис.6

12.5 Подключение электропотребителей

Перед соединением потребителя с розеткой генератора (см. Рис.8) убедитесь, что:

- Электропотребители исправны;
- Мощность генератора, с учетом всех пусковых токов, достаточна для питания потребителей
- Перед запуском отключайте потребителей. После запуска генератора включайте потребителей, начиная с самого мощного.
- Нагрузка должна быть равномерно распределена по всем трем фазам;
- Запрещается подключать сварочные аппараты любой мощности;
- Перегрузка может вывести из строя электроагрегат. Эти случаи не являются гарантийными.

После соединения нагрузки с генератором переведите автоматический выключатель во включенное положение.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не подключайте генератор в общую бытовую сеть, это может привести к выходу из строя электроагрегата или других устройств, а также травмировать людей. Для организации системы резервирования электропитания обратитесь к специализированной компании.

Электроагрегат собран по схеме с изолированной нейтралью!




Рис.7

В процессе работы электроагрегата необходимо следить, чтобы не появлялись подтеки топлива или масла. При появлении подозрительных шумов или стука немедленно остановить генератор и обратиться в сервисный центр.

12.6 Останов двигателя

- Переведите автоматический выключатель в выключенное состояние;
- Дайте двигателю поработать вхолостую 3 минуты для охлаждения;
- Поверните ключ зажигания против часовой стрелки до упора;
- Закройте кран топливного бака.

13. Техническое обслуживание электроагрегата

Для продления срока службы и поддержания работоспособного состояния электроагрегата необходимо проведение следующих видов технического обслуживания (ТО):

- Ежедневное ТО;


- ТО по наработке двигателя.

Перед выполнением ТО необходимо очистить электроагрегат во избежание попадания грязи в двигатель. Используйте только оригинальные запчасти. Детали от других производителей могут привести к нарушению работы, травмированию человека или повреждению электроагрегата.

Таблица 3: График выполнения технического обслуживания

Первые 5 часов
- Замена масла
Каждые 8 часов работы или ежедневно
- Проверка уровня масла в двигателе - Очистка зоны вокруг глушителя и органов управления
Каждые 100 часов работы или ежегодно
- Очистка воздушного фильтра - Замена масла и масляного фильтра - Замена свечи зажигания - Проверка глушителя и искроуловителя - Проверка зазоров клапанов (если существует потребность)
Каждые 400 часов работы или ежегодно
- Замените воздушный фильтр - Замените топливный фильтр - Очистка системы воздушного охлаждения - Очистка ребер масляного охладителя (Рис.8 указатель O)


13.1 Замена масла в двигателе



Открутите болт и слейте масло через отверстие в картере двигателя (см.Рис.8 указатель H). Закрутите пробку. Масляный фильтр подлежит замене. Открутите масляный фильтр (см.Рис.8 указатель G). Установите новый фильтр согласно рекомендациям, указанным на корпусе масляного фильтра. Залейте новое масло, контролируя его уровень с помощью масляного щупа (см. п.12.2).

Рис. 8

13.2 Замена воздушного фильтра



Открутите фиксирующую крышку воздушного фильтра гайку (см. Рис.9 указатель F). Снимите крышку воздушного фильтра (G). Открутите гайку (H) и снимите фиксирующую тарелку (J). Замените воздушный фильтр. Установите все демонтированные детали в обратном порядке.

Рис. 9

13.3 Замена топливного фильтра

топливный фильтр




Рис. 10

Топливный фильтр установлен в разрыв топливопровода от топливного бака. Топливный фильтр не чистится. Для его замены отсоедините топливопровод от обоих концов фильтра. Поставьте новый фильтр и плотно оденьте топливопровод на оба конца фильтра. Протрите насухо тряпкой протитое топливо.

13.4 Замена свечей зажигания




Рис.11

Для замены свечей зажигания снимите колпачок (см. Рис.11 указатель В), наденьте свечной ключ на свечу зажигания и выкрутите ее против часовой стрелки. Вкрутите по часовой стрелке новую свечу до упора от руки и проверните ее на четверть оборота свечным ключом. Наденьте колпачок на свечу. Те же действия проделайте со второй свечой.

14. Гарантийный талон

ВНИМАНИЕ! На основании этой потребительской гарантии, производитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, приведенных в эксплуатационной документации в течение 12 месяцев, но не более 500 часов работы (что наступит раньше). Если в течение гарантийного срока в изделии появится дефект по причине некачественного изготовления или применения некачественных материалов, производитель гарантирует выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия, либо, в случае невозможности починки, замена дефектного изделия.

Изделие **НЕ ПОДЛЕЖИТ** бесплатному гарантийному ремонту в следующих случаях:

1. При отсутствии гарантийного талона или наличия исправлений в нем, а также оригиналов счета и накладной (для устанавливаемых изделий требуется акт приемки соответствующих работ).
2. При отсутствии подписи и фамилии Покупателя на настоящем документе.
3. Серийный номер не указан (или неразборчив) на изделии или в документах.
4. При повреждении изделия, возникших в результате природных катаклизмов, неправильной или небрежной транспортировке, в процессе установки, монтажа и освоения, несоблюдения правил установки и эксплуатации, небрежном обращении, включение в сеть с отклонениями параметров напряжения от установленных стандартами значений, механическом или химическом воздействии, применении некачественных или несоответствующих указанным в сопроводительных документах эксплуатационных материалов.
5. При ухудшении технических характеристик оборудования, явившихся следствием его естественного износа, в том числе из-за применения некачественных или несоответствующих, указанным в сопроводительной документации, горюче-смазочных материалов, интенсивного использования, использования не по назначению, несвоевременного или некачественного обслуживания, независимо от количества отработанных часов и срока службы изделия.
6. При наличии следов ремонта изделия неуполномоченными на это лицами, следов разборки и других, не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию.
7. При нарушении заводских регулировок.
8. При вводе в эксплуатацию электроагрегатов, имеющих устройство автоматического резервирования сети, без привлечения специалистов сертифицированного сервисного центра или сертифицированных дилеров.

Настоящая гарантия **НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ** на расходные материалы:

1. Устройства зажигания топливной смеси
2. Элементы питания (в т.ч. аккумуляторы)
3. Предохранители
4. Фильтрующие элементы (воздушные, топливные, масляные)

Решение о гарантийном ремонте, замене неисправного изделия на новый или возврат денег за некачественный товар принимается только после проведения технической экспертизы на станции сервисной службы представителя производителя.

Контрольная таблица электроагрегата:

Наименование	Модель	Серийный номер
Электроагрегат	AY 24000T VE	
Двигатель	Vanguard V-TWIN 35HP	
Генератор	LINZ E1S13M D/2	
Дата продажи		
Гарантийный период	12 месяцев, но не более 500 часов работы	

Покупатель

Продавец

Таблица предпродажной подготовки	
Заправка двигателя маслом	
Заправка топливного бака	
Тестирование	
Наработка двигателя, час	
Дата	
ФИО, подпись отв. лица	

15. Регистрация проведения регламентных работ

Техническое обслуживание №	
Вид ТО	
Наработка двигателя, час	
Дата проведения ТО	
Место установки	
Организация, проводившая ТО	
ФИО сервисного инженера	

Техническое обслуживание №	
Вид ТО	
Наработка двигателя, час	
Дата проведения ТО	
Место установки	
Организация, проводившая ТО	
ФИО сервисного инженера	

Техническое обслуживание №	
Вид ТО	
Наработка двигателя, час	
Дата проведения ТО	
Место установки	
Организация, проводившая ТО	
ФИО сервисного инженера	

Техническое обслуживание №	
Вид ТО	
Наработка двигателя, час	
Дата проведения ТО	
Место установки	
Организация, проводившая ТО	
ФИО сервисного инженера	

Техническое обслуживание №	
Вид ТО	
Наработка двигателя, час	
Дата проведения ТО	
Место установки	
Организация, проводившая ТО	
ФИО сервисного инженера	

Техническое обслуживание №	
Вид ТО	
Наработка двигателя, час	
Дата проведения ТО	
Место установки	
Организация, проводившая ТО	
ФИО сервисного инженера	

Техническое обслуживание №	
Вид ТО	
Наработка двигателя, час	
Дата проведения ТО	
Место установки	
Организация, проводившая ТО	
ФИО сервисного инженера	

Техническое обслуживание №	
Вид ТО	
Наработка двигателя, час	
Дата проведения ТО	
Место установки	
Организация, проводившая ТО	
ФИО сервисного инженера	

Техническое обслуживание №	
Вид ТО	
Наработка двигателя, час	
Дата проведения ТО	
Место установки	
Организация, проводившая ТО	
ФИО сервисного инженера	

Техническое обслуживание №	
Вид ТО	
Наработка двигателя, час	
Дата проведения ТО	
Место установки	
Организация, проводившая ТО	
ФИО сервисного инженера	

Техническое обслуживание №	
Вид ТО	
Наработка двигателя, час	
Дата проведения ТО	
Место установки	
Организация, проводившая ТО	
ФИО сервисного инженера	